

821 09 Bratislava
IČO: 35 910 739

Druh dokumentácie:

Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Názov stavby:

Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Stupavská, 3.SC

Druh stavby a miesto stavby:

Druh stavby:

inžinierska stavba, líniová stavba

Názov objektu:

Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Stupavská, 3.SC

Miesto stavby:

Ulice: Povodňové námestie, Stupavská, Družstevná, Poľná, Spojná, Malá ulička, Veľká ulička, Cintorínska, Pivničná, Pri prvej kaplnke, Pri druhej kaplnke

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Malacky

Katastrálne územie:

Záhorská Ves

Dotknuté parcely:

Zoznam parciel reg. C:

595/3, 596/1, 598/2, 600/1, 629/1, 629/3, 651/1, 649/1, 666/1, 666/4, 668/1, 670/1
1623/22, 1870/57, 1870/45, 3959/1, 624/61, 624/16, 624/17, 624/63, 624/64,
624/65, 624/33, 624/55, 624/56, 624/25, 624/9, 624/10, 4328/66, 3830/2, 3829/1,
3827/3, 3825, 3823/3, 3820/2, 3816/1, 3813/3, 3809/3, 3808/1, 3805/1, 3804/1,
3959/5, 3799/4, 3802/1, 1870/65, 1883/1, 1889/4, 3817/1, 3819/2, 3826, 3827/1,
1865/3, 693/1, 665, 655/5, 693/2, 674/4, 691, 630/1, 631/1, 647/1, 645/1, 635/2,
644/1, 543/1, 558/1, 580/1, 531/3, 506, 504/3, 504/6, 523, 520/1, 1865/4, 504/4

Zoznam parciel reg. E:

695, 700/1, 701, 694, 1623, 702/3, 624/7, 624/9, 3826, 1999/1, 1997/1, 3826, 689,
702/3

Rekonštrukcia plynovodov - Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Stupavská, 3.SC je navrhnutá z nasledujúcich dôvodov :

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v obci Záhorská Ves, s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL2 plynovodov bude 300 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.

Stavenisko sa nachádza v obci Záhorská Ves na uliciach Povodňové námestie, Stupavská, Družstevná, Poľná, Spojná, Malá ulička, Veľká ulička, Cintorínska, Pivničná, Pri prvej kaplnke, Pri druhej kaplnke. Trasy rekonštruovaných plynovodov a prípojok sú navrhnuté vo verejných komunikáciách a chodníkoch s asfaltovým, dlaždicovým a betónovým povrchom, v zeleni, v upravenom a neupravenom teréne. Výstavbou plynovodu nedôjde k výrubu zelene na existujúcich trasách. Stavbou nebude vyvolaná prekládka inžinierskych sietí. Po rekonštrukcii plynovodov sa povrchy uvedú do pôvodného stavu.

Cieľom stavby je rekonštrukcia plynovodov a pripojovacích plynovodov v Záhorskej Vsi. Rekonštruované STL plynovody sa vybudujú z polyetylénu PE 100 RC dimenzie – d63, d50 a pripojovacie plynovody budú dimenzie – d40, d32. Všetky STL prípojky budú ukončené na hranici verejného a súkromného pozemku, alebo pri objektoch v jestvujúcich skrinkách hlavným uzáverom plynu